



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 19.021/21

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Skop Indústria e Comércio de Aparelhos Contra Incêndio Ltda

CNPJ: 29.466.067/0001-06
Rua Braga, 57 - Penha
21011-500 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Chuveiros automáticos para controle e supressão de incêndios

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced at the location:

Skop Indústria e Comércio de Aparelhos Contra Incêndio Ltda
CNPJ: 29.466.067/0001-06
Rua Braga, 57 - Penha
21011-500 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:
Meeting the requirements of the ABNT Specific Procedure:

PE-027

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 16400:2022

Modelo de Certificação: 5
Certification System:

Primeira concessão: 14/05/2018
First concession:

Período de validade:
Validity period:

13/08/2021 a 13/08/2024

Este certificado cancela e substitui o de nº 19.009/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2021.
Issue Date

Última Revisão: Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2024.
Last Revision



Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 19.021/21

Modelo	Diâmetro nominal	Posição	Tempo de Resposta	Elemento Sensível		
				Tipo	Coloração do líquido	Temperatura Nominal
B-11	3/4"	F	Padrão	Ampola de vidro	Vermelho	68°C
					Amarelo	79°
					Verde	93°C
					Azul	141°C

Observações Gerais:

General Observations:

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade e ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 19.CP.001/2018, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this Conformity Certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract nº 19.CP.001/2018 and for the location above indicated.*

Histórico de Revisões

Revision history

Data <i>Date</i>	Justificativa <i>Justification</i>
31/01/2024	Adequação à norma ABNT NBR 16400:2022.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2021.

Issue Date



ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002